



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00011/20

Серия **RU** № **0149629**



### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью "Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности", место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, адрес места осуществления деятельности: 187021, РОССИЯ, Ленинградская обл, Тосненский р-н, гп Фёдоровское, проезд 1-й Восточный, дом 10 корпус 1, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ74 от 28.12.2015, телефон: +78125078375, адрес электронной почты: info@czrc.ru.

### ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЕКС-ЛИФТ», место нахождения: 197372, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА КАМЫШОВАЯ, ДОМ 38, КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ 44Н, адрес места осуществления деятельности: 197375, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА ДОЛГООЗЁРНАЯ, ДОМ 34, ЛИТЕР А, ОГРН: 1057812321270, номер телефона: +78124396230, адрес электронной почты: info@alexlift.ru.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЕКС-ЛИФТ», место нахождения: 197372, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА КАМЫШОВАЯ, ДОМ 38, КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ 44Н, адрес места осуществления деятельности: 197375, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА ДОЛГООЗЁРНАЯ, ДОМ 34, ЛИТЕР А.

### ПРОДУКЦИЯ

Двери шахт лифтов с нормируемым пределом огнестойкости: горизонтально-раздвижные двухстворчатые телескопические бокового открывания типов: АЛ.00.01.070 Е160 с широкой рамой; АЛ.00.01.071 Е160 с узкой рамой; горизонтально-раздвижные двухстворчатые центрального открывания типов: АЛ.00.01.072 Е160 с широкой рамой; АЛ.00.01.073 Е160 с узкой рамой. Размеры проемов по ширине от 600 до 1250 мм, по высоте от 1300 до 2300 мм, выпускаемые по ТУ 28.22.19-169-77722198-2020 «Двери шахт лифтов». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8431 31 000 0

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола № НМ93-030/04-2020, выданного 16.04.2020 испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» RA.RU.21НМ93; акта анализа состояния производства № 033-СС/03-2020, выданного 03.03.2020 органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74. (Схема сертификации 1с.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 30247.3-2002. Предел огнестойкости дверей – Е160. Условия хранения продукции: закрытые или другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности существенно меньше, чем на открытом воздухе. Срок хранения дверей после изготовления не может превышать гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня подписания акта полного технического освидетельствования, но не более 24 месяцев со дня изготовления. Срок годности 25 лет, с даты изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 16.04.2020 ПО 15.04.2025

### ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Федорова Наталия Александровна (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Брусникин Владимир Владимирович (Ф.И.О.)